

## QUESTIONÁRIO PENAPLAN

**1. Sobre os itens orçados na PO planilha orçamentária, qual motivo das divergências entre alguns preços serem SINAPI e outros EMOP?**

Sobre os itens orçados na Planilha Orçamentária, não há o que se falar em divergência entre os catálogos utilizados para elaboração da planilha. Cabe esclarecer que, a Administração pública segue orientações do TCU. O Decreto 7.983, que prevê que as diversas tabelas de custos mantidas por órgãos e entidades da esfera estadual podem ser consideradas “sistemas específicos instituídos para o setor”, sendo pacífica sua aceitação como fonte referencial de preços, bem como o disposto no Acórdão TCU 3.272/2011. Desse modo, pode-se utilizar para a elaboração da planilha orçamentária as tabelas SINAP e EMOP.

**2. Possui local abrigado para guarda dos equipamentos, ou será necessário vigia? Se sim, como será remunerado os vigias?**

A guarda dos equipamentos, bem como a vigilância, é por conta da empresa vencedora. Referente ao local, este será a própria área da obra, tendo em vista não possuímos abrigo para os mesmos.

**3. Qual foi o % utilizados de empolamento entre corte e aterro? Foi feita alguma sondagem para definição do tipo de solo?**

Foi considerado solo comum, com empolamento de 26,70%. Cabe esclarecer que não foi realizado sondagem, porém foi considerado solo de primeira categoria, e caso haja material de segunda ou terceira categoria, será revisto no aditivo.

**4. Umidificação de material conforme item 1.2.4 será para o item 1.2.3 do reaterro? Será executado em conjunto e medido?**

Considerará umidificação para o item 1.2.3, que é o volume empolado. Cabe esclarecer que no item 1.2.2 foi considerado um volume com inclusão da capina vegetal, que é de 15.211,42 m<sup>3</sup>.

**5. Qual critério está sendo considerado para BDI 8,01%? Está incluso impostos, lucro e administração?**

O BDI de 8,01% é o da fórmula imposta pelo TCU. Aconselhamos colocar o BDI que a empresa utiliza e o coloque na fórmula enviada no edital, assim poderá observar que estará próximo à este BDI de 8,01% cabendo algum reajuste.

**6. Recursos conforme item 16.7, são próprios do município ou algum convênio? Se sim, especificar qual?**

Esclarecemos que, a obra será licitada com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Volta Redonda.

  
Carlos Macedo da Costa  
Secretário Municipal  
Gabinete de Estratégia Governamental