



Processo nº 4315/2023

Pregão nº 084/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
TERMO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROPOSTA

À Central Geral de Compras/PMVR:

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Processo nº 13713/2023, Pregão eletrônico 144/2023 que a empresa CONSTRUVITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, detentora da proposta melhor classificada para os itens descritos a seguir, apresentou amostra dos serviços/aparelhos/produtos.

Item	Quant.	Especificação
16	1 UNID. (amostra)	Shorting Gap Protected (ou Cap protected), Tensão: 127-220Vac (105-305 Vac) ~ 50/60Hz, Material: Resina polipropileno (UV-Stability), PVC, latão e cobre; Dispositivo para ligação permanente entre a fase e carga de tomadas para relés e chaves comando de grupo; Índice de proteção: IP65; Design moderno, exclusivo fechamento sem parafusos; Mapa de marcação indelével do momento de retirada e colocação em campo; Cor: Cinza; Potência de comando: 1000W / 15A; Rigidez dielétrica: 2500 Vdc; Consumo: não consome energia (0 W); Dimensões: 38,9 x 76,5 x 76,5 mm (AxLxP); Igual ou superior a marca Exatron.

Declaramos que, após avaliação técnica das amostras apresentadas realizada conforme os critérios da PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO; PREÇOS UNITÁRIOS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS PELO MUNICÍPIO, a(s) amostra(s) foi/foram:

APROVADA(S) – cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e surtiu(ram) os resultados pretendidos os **itens** 16.

REPROVADA(S) – não cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e não surtiu(ram) os resultados pretendidos conforme justificado nas observações deste Termo os **itens** _____.

Volta Redonda, 07 de Novembro de 2023.
Jachson Vitorino da P. Vaz
Técnico em Eletrotécnica
CFT-BR 096.910.377-85

Carimbo e assinatura do responsável pela área técnica

Observações:

