



central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2023 PROCESSO 14902/2023

3 mensagens

R&A SOLUÇÕES <contatoracomercio@gmail.com>
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

17 de outubro de 2023 às 13:49

Prezados,

Solicito esclarecimento quanto a possibilidades de fornecer o item 8 em modelo SMD por ser superior ao COB.

Att,
Adriana Duarte da Silva de Carvalho Leal

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: Deip PMVR <deip.pmvr@gmail.com>

17 de outubro de 2023 às 13:59

Segue pedido de esclarecimento da empresa

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

CENTRAL GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3339-9037 / 3339 - 9020

Deip PMVR <deip.pmvr@gmail.com>
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

17 de outubro de 2023 às 14:55

Boa tarde,
Informo que o modelo do led tem que ser COB, conforme solicitado.*Atenciosamente,
Bruna Caneschi
(24)99848-9832
Departamento de Energia e Iluminação Pública*

[Texto das mensagens anteriores oculto]