



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

À GEGOV/CGC

Após a análise da proposta apresentada pela empresa BR LIGHT Indústria e Comércio LTDA, informamos:

1- A empresa apresentou marca/modelo (própria) / IMEX HB04 – 1200W que:

1.1. Apresenta dimensões de 1040x305x204mm (CxLxA) em desacordo com a área velica máxima de 620mmx950mm, conforme necessidade da distribuição dos projetores conforme mostrado no desenho 23033/02, citado no item 3 (Descrição do objeto e valor da aquisição – folha 202 deste edital).

1.2. Tensão de operação bivolt 100-277VAC em desacordo com o especificado no item 1.13, da planilha descritiva (página 202 verso e 203) deste edital, que cita driver full range, tensão nominal 380V.

1.3. Classificação fotométrica em desacordo com o especificado no item 1.20, da planilha descritiva (página 202 verso e 203) deste edital (Abertura de fecho CIN óptica fechada 15° e CMA óptica cônica média 45°).

1.4. Não possui dispositivo (aba anti ofuscamento), braço articulado com marcação dos ângulos de inclinação e rotação conforme item 1.4 da planilha descritiva (página 202 verso e 203) deste edital.

Diante do exposto acima a proposta apresentada não atende ao que foi solicitado.

Eng.º Sebastião Ribeiro Leite

Mat. 442917

Assessor Consultivo da SMI

Sebastião Ribeiro Leite  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Matrícula: 442917