



Processo nº 17991/2023

Pregão nº 181/2023

351

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
TERMO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROPOSTA

À Central Geral de Compras/PMVR:

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Processo nº 17991/2023, Pregão eletrônico 181/2023 que a empresa BEM ESTAR, detentora da proposta melhor classificada para o item descrito a seguir, apresentou amostra dos serviços/aparelhos/produtos.

Item	Quant.	Especificação
1 e 2	1 und. (amostra)	Luminária Publica Led 50W POTÊNCIA NOMINAL: 50 W (±10%) EQUIVALÊNCIA: Lâmpada HID 70 W FLUXO LUMINOSO TOTAL: > 7.975 lm EFICÁCIA LUMINOSA: > 145 lm/W (±10%) TEMPERATURA DE COR (TCC): 5.000 K GRAU DE PROTEÇÃO: IP IP66 IMPACTO MECÂNICO: IK09 TOMADA: 7 pinos, compatível telegestão MATERIAL DA LENTE: Policarbonato RELÉ FOTOELÉTRICO* / SHORTING CAP* Sim TELEGESTÃO: Permite o Gerenciamento Remoto GARANTIA 05 Anos Material de luminária alumínio injetado com bordas hermética e , anel siliconado entre partes removíveis braço horizontal com ajuste de 30 mm até 63 mm de diâmetro (ajuste de ângulo), cor da luminaria em cinza (preferencialmente cinza munsell), dimerização 0-10V. Certificação Portaria nº20, de 15/2/2017 do INMETRO e PROCEL AMOSTRA FIXAÇÃO:
3 e 4	1 und. (amostra)	LUMINÁRIA PUBLICA LED 100W POTÊNCIA NOMINAL 100 W (±10%) FLUXO LUMINOSO TOTAL: > 16.500 lm EFICÁCIA LUMINOSA: > 150 lm/W (±10%) TEMPERATURA DE COR (TCC): 5.000 K GRAU DE PROTEÇÃO IP IP66 IMPACTO MECÂNICO IK09 TOMADA 7 Pinos MATERIAL DA LENTE Policarbonato RELÉ FOTOELÉTRICO* / SHORTING CAP* Sim TELEGESTÃO Permite o Gerenciamento Remoto Material de luminária alumínio injetado com bordas hermética e , anel siliconado entre partes removíveis braço horizontal com ajuste de 30 mm até 63 mm de diâmetro (ajuste de ângulo), cor da luminaria em cinza (preferencialmente cinza munsell), dimerização 0-10V. Certificação Portaria nº20, de 15/2/2017 do INMETRO e PROCEL GARANTIA 5 Anos AMOSTRA FIXAÇÃO:





Processo nº 17991/2023

Pregão nº 181/2023

352

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS


6	1 und. (amostra)	Luminária Pública LED 150W nominal de 150w 10KV/12ka, relés fluxo luminoso entre 20000 lm/25000lm, >145Lm/w, temperatura de cor: 6000k, - material de luminária alumínio injetado com bordas hermética e anal, siliconado entre partes removíveis, material da lente em policarbonato, fixação braço horizontal com ajuste de 30 mm até 63 mm de diâmetro (ajuste de ângulo), cor da luminária em cinza (preferencialmente cinza munsell), dimerização 0-10V. Certificação Portaria nº20, de 15/2/2017 do INMETRO e PROCEL Garantia 05 anos	Potência proteção contra surto preferencialmente tomada 7 pinos (próprio para telegestão), ou eficiência luminosa : vida útil do led e luminaria entre > 50.000h grau de proteção IP66, impacto mecânico IK09, siliconado entre partes removíveis, material da lente em policarbonato, fixação braço horizontal com ajuste de 30 mm até 63 mm de diâmetro (ajuste de ângulo), cor da luminária em cinza (preferencialmente cinza munsell), dimerização 0-10V. Certificação Portaria nº20, de 15/2/2017 do INMETRO e PROCEL AMOSTRA
---	---------------------	---	---

Declaramos que, após avaliação técnica da amostra apresentada realizada conforme os critérios da PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO; PREÇOS UNITÁRIOS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS PELO MUNICÍPIO, a(s) amostra(s) foi/foram:

APROVADA(S) – cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e surtiu(ram) os resultados pretendidos o **item** _____.

REPROVADA(S) – não cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e não surtiu(ram) os resultados pretendidos conforme justificado nas observações deste Termo o **item** 1,2,3,4 e 6 _____.

Volta Redonda, 08 de Fevereiro de 2024.


Jachson Vitorino da P. Vaz
Técnico em Eletrotécnica
CFT-BR 096.910.377-85

Carimbo e assinatura do responsável pela área técnica



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**VOLTA
REDONDA**
COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETÊNCIA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Obs: (itens 1 e 2) Não atende ao termo de referência: Fluxo luminoso $>7.975\text{lm}$ –
Apresentado 7.800lm . Eficiência $>145\text{lm/w}$ – apresentado 130lm/w .

Tomada 7 pinos compatível telegestão – apresentado tomada de 3 pinos.

Ajuste de 30mm até 63mm – apresentado parafusos pequenos que não permitem uso em
suporte com 30mm. Ajuste de ângulo: sem ajuste.

Produto sem informação no drive e sem dispositivo contra surto.

(itens 3 e 4) Não atende ao termo de referência: Fluxo luminoso $>16.500\text{lm}$ – Apresentado
 13.000lm .

Eficiência $>150\text{lm/w}$ – apresentado 130lm/w .

Tomada 7 pinos compatível telegestão – apresentado tomada de 3 pinos.

Ajuste de 30mm até 63mm – apresentado parafusos pequenos que não permitem uso em
suporte com 30mm. Ajuste de ângulo: sem ajuste.

Produto sem informação no drive e sem dispositivo contra surto.


(Item 6) Não atende ao termo de referência: Fluxo luminoso entre 20000 e 25000lm –
Apresentado 19500lm .

Eficiência $>145\text{lm/w}$ – apresentado 130lm/w .

Tomada 7 pinos compatível telegestão – apresentado tomada de 3 pinos.

Ajuste de 30mm até 63mm – apresentado parafusos pequenos que não permitem uso em
suporte com 30mm. Ajuste de ângulo: sem ajuste.

Produto sem informação no drive e sem dispositivo contra surto.


Jackson Vitorino da P. Vaz
Técnico em Eletrotécnica
CFT-BR 096.910.377-85





Processo nº 17991/2023

Pregão nº 181/2023

354

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
TERMO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROPOSTA

À Central Geral de Compras/PMVR:


Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Processo nº 17991/2023, Pregão eletrônico 181/2023 que a empresa GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, detentora da proposta melhor classificada para o item descrito a seguir, apresentou amostra dos serviços/aparelhos/produtos.

Item	Quant.	Especificação
5	1 und. (amostra)	<p>Luminária Pública LED 150W nominal de 150w 10KV/12ka, relés ou telegestão), fluxo luminoso entre 20000 lm/25000lm, >145Lm/w, temperatura de cor: 6000k, - vida útil do led e luminaria entre > 50.000h material de luminária alumínio injetado com bordas hermética e anal, siliconado entre partes removíveis, material da lente em policarbonato, fixação braço horizontal com ajuste de 30 mm até 63 mm de diâmetro (ajuste de ângulo), cor da luminaria em cinza (preferencialmente cinza munsell), dimerização 0-10V. Certificação Portaria nº20, de 15/2/2017 do INMETRO e PROCEL Garantia 05 anos</p> <p style="text-align: right;">AMOSTRA</p>

Declaramos que, após avaliação técnica da amostra apresentada realizada conforme os critérios da PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO; PREÇOS UNITÁRIOS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS PELO MUNICÍPIO, a(s) amostra(s) foi/foram:

APROVADA(S) – cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e surtiu(ram) os resultados pretendidos o **item** _____.

REPROVADA(S) – não cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e não surtiu(ram) os resultados pretendidos conforme justificado nas observações deste Termo o **item** 5 _____.


Jackson Vitorino da P. Vaz
Técnico em Eletrotécnica
CFT-BR 096.910.377-85






Processo nº 17991/2023
Pregão nº 181/2023

355

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Volta Redonda, 08 de Fevereiro de 2024.


Jackson Vinícius da P. Vaz
Técnico em Eletrotécnica
CET-BR 096.910.377-85

Carimbo e assinatura do responsável pela área técnica

Obs: Não atende ao termo de referência: Proteção contra surto 10kv/12ka > apresentado 4,5 kv/10ka
Temperatura: Equipamento em uso por 21 horas, apresentou alto aquecimento modificando até a coloração dos conectores. Em longo prazo pode haver ressecamento dos fios internos.





Processo nº 17991/2023
Pregão nº 181/2023

356

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
TERMO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROPOSTA

À Central Geral de Compras/PMVR:


Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Processo nº 17991/2023, Pregão eletrônico 181/2023 que a empresa BR LIGTH, detentora da proposta melhor classificada para o item descrito a seguir, apresentou amostra dos serviços/aparelhos/produtos.

Item	Quant.	Especificação
19 e 20	1 und. (amostra)	PROJETOR Material em liga de metal antioxidante (evitar material plástico), dissipador de calor na parte superior da placa de iluminação que possibilita uma longa vida útil do drive; Luminária Potência 200W Fluxo Luminoso Total (lm) > 30.000 lúmens Eficiência Luminosa (lumens/Watt) entre 145 - 170 lm/W Vida Útil + 50000 horas Temperatura de Cor (K) 5000K Ângulo de abertura do Facho Até 90° Grau de Proteção IP66 (Pó e Jatos de Água) Impacto Mecânico IK08/ik09 Material da Lente Policarbonato resistente à UV Fixação por alça, partes desmontável selada por silicone, formato hermética; modelo do led: COB Garantia mínimo 5 Anos Certificação Portaria nº20, de 15/2/2017 do INMETRO e PROCEL AMOSTRA

Declaramos que, após avaliação técnica da amostra apresentada realizada conforme os critérios da PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO; PREÇOS UNITÁRIOS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS PELO MUNICÍPIO, a(s) amostra(s) foi/foram:

APROVADA(S) – cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e surtiu(ram) os resultados pretendidos o item _____.

REPROVADA(S) – não cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e não surtiu(ram) os resultados pretendidos conforme justificado nas observações deste Termo o item _____.


Jackson Vitorino da P. Vaz
Técnico em Eletrotécnica
CFT-BR 096.910.377-85



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**VOLTA
REDONDA**
COM O POVO HONESTIDADE
E COMPETÊNCIA



Processo nº 17991/2023
Pregão nº 181/2023

357

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS

Volta Redonda, 08 de Fevereiro de 2024.

Jackson Vitorino da P. Vaz
Técnico em Eletrotécnica
CFT-BR 096.910.377-85

Carimbo e assinatura do responsável pela área técnica

Obs:



FOLHA DE INFORMAÇÃO

			RUBRICA
NÚMERO	EXERCÍCIO	FOLHA	
17991	2023	358	

Volta Redonda, 08/02/2024


DE: DEIP

PARA: CGC

Como requisitado no despacho referente à falha 350, gostaríamos de informar que as amostras foram analisadas e um parecer técnico foi emitido para os seguintes itens, conforme detalhado abaixo, e encaminhados para esta CGC.

Item	Empresa	Conclusão
1,2,3,4 e 6	BEM ESTAR	Reprovado
5	GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	Reprovado
19 e 20	BR LIGHT	Aprovado

Atenciosamente,


Edmar Borges de Oliveira
SM/PMVR
Mat.: 4251