

RESPOSTA AO PEDIDO DE ECLARECIMENTO EMPRESA GV DO BRASIL

1. Gostaríamos de saber, se o DESENHO DO TAMPÃO (**ANEXO**), atende ao que é solicitado nos **ITEM 01** do Edital por V.Sas.?

R: Não atende, pois o comprimento do anel externo utilizado pela Prefeitura de Volta Redonda é de 95cm por 17cm de largura.

2. Poderiam nos fornecer FOTO / DESENHO TÉCNICO do TAMPÃO solicitados no EDITAL?

R: Foto em anexo.

3. São medidas exigidas pelo padrão NBR 10160?

R: Sim.

4. Qual a resistência / quanto de carga suporta o TAMPÃO?

R: 30 toneladas.

5. São tampões com ou sem anel anti-ruído?

R: Com anel anti-ruído.

6. Qual o diâmetro total do tampão, da passagem livre?

R: 60 cm.

7. Poderiam nos fornecer a ATA da última licitação, que conste o vencedor destes itens?

R: Empenho em anexo.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

PRAÇA SÁVIO GAMA, 53, 53
VOLTA REDONDA
24 33454444

32.512.501/0001-43

NOTA DE EMPENHO Nº: 031489

DATA DE EMISSÃO : 15/07/2009

TIPO : GLOBAL

PROC. ADM : 6840/2009

Órgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Unidade : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Função : 26 - TRANSPORTE
 Subfunção : 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa : 0295 - LEI DE INCETIVO A CULTURA
 Proj/Ativ : 2024 - 2024
 Rubrica : 3.3.3.9.0.30.00.00.00
 MATERIAL DE CONSUMO
 Recurso : 100 - PROPRIOS

Reduzido : 905560
 Licitação :
 Modalidade de Licitação : PREGÃO PRESENCIAL
 Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
 Nº Credor : 13141 CNPJ : 08.402.800/0001-40
 Nome : KIFERRO FERRAGENS LTDA ME
 Endereço : RUA OURIQUE, 65
 Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : 21011-130
 Telefone : (21)3977-118 Fax :
 Banco/Ag/Conta : 341 / 395-0 / 38980-2

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000	SEQ. DO EMPENHO Nº 031489
AUTORIZAÇÃO Nº 18970	PROC. ADMIN (P.A.) : 6840/2009
Valor Orçado	0,00
Saldo Anterior	346.038,67
Valor Empenhado	12.200,00
Saldo Atual	333.838,67

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
-------	---------------------	----------------	-------------

50	3.3.3.9.0.30.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONVERSAO (PIO) NECESSARIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICI TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ,DIAMETRO DE 60 CM, ARTICULADO, TIPO AVENIDA, P/UMA CARGA DE 30 TONELADAS, COM ANEL DE PO- LIETILENO/FERLIDER..... ***** *****)-		
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

CÓPIA

RESUMO : PIO. NECESSARIO NO SISTEMA VIARIO DO MUNICI. TAMPAO DE FERRO FUNDIDO ,DIAMETRO DE. 60 CM, ARTICULADO, TIPO AVENIDA, P/UMA. CARGA DE 30 TONELADAS, COM ANEL DE PO- LIETILENO/FERLIDER.....

DESTINO :

EMITIDO POR	VISTO	At
BRUNA VERRI RODRIGUES GERENTE DCO - M 346926	Lucio Claudio Graziadio Fernandes CONTROLADOR GERAL/PMVR	CONFORME PROC. ADMIN (P.A.) : 6840/2009