



Processo nº 6754/2023

Pregão nº 093/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
TERMO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROPOSTA

À Central Geral de Compras/PMVR:

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Processo nº 6754/2023, Pregão eletrônico 93/2023 que a empresa BR Light Industria e Comercio LTDA, detentora da proposta melhor classificada para os itens descritos a seguir, apresentou amostra dos serviços/aparelhos/produtos.


Item	Quant.	Especificação
9	1 und. (amostra)	Luminária projetor led 200 w - referencias mínimas: fixação por alça, fluxo luminoso 24000, eficiência: 120 (lm/w), Tensão alimentação: 90 - 305Vac, Frequência de operação: 50 / 60 Hz, Temperatura de cor: 5000k/6000k, IP66. Garantia de 5 anos.

Declaramos que, após avaliação técnica das amostras apresentadas realizada conforme os critérios da PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO; PREÇOS UNITÁRIOS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS PELO MUNICÍPIO, a(s) amostra(s) foi/foram:

() APROVADA(S) – cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e surtiu(ram) os resultados pretendidos os **itens** _____.

(X) REPROVADA(S) – não cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e não surtiu(ram) os resultados pretendidos conforme justificado nas observações deste Termo os **itens** 9 _____.

Volta Redonda, 21 de Julho de 2023.


Jackson Vitorino da P. Vaz
Técnico em Eletrotécnica
CFT-BR 096.910.377-85

Carimbo e assinatura do responsável pela área técnica

Observações: Os testes realizados na luminária obteve os seguintes resultados: Aquecimento extremo do equipamento, pouca dissipação de calor, a acomodação da placa Led será comprometida pelo ressecamento da pasta térmica. A luminária não possui registro de lúmens/watt, assim não garante o fluxo luminoso exigido.

O Projeto é para área externa e inclinação vertical, nesse modelo o equipamento possui vedação apenas interior, o que permite o acúmulo de água e umidade comprometendo todo projeto.

