



Processo nº 6754/2023

Pregão nº 093/2023

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
GABINETE DE ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL
CENTRAL GERAL DE COMPRAS
TERMO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE PROPOSTA

À Central Geral de Compras/PMVR:

Atestamos, para fins de comprovação junto ao certame licitatório de que trata o Processo nº 6754/2023, Pregão eletrônico 93/2023 que a empresa R&A COMERCIO & CIA, detentora da proposta melhor classificada para os itens descritos a seguir, apresentou amostra dos serviços/aparelhos/produtos.


Item	Quant.	Especificação
10	1 und. (amostra)	Luminária projetor led 200 w - referencias mínimas: fixação por alça, fluxo luminoso 24000, eficiência: 120 (lm/w), Tensão alimentação: 90 - 305Vac, Frequência de operação:50 / 60 Hz, Temperatura de cor: 5000k/6000k, IP66.Garantia de 5 anos.AMOSTRA.

Declaramos que, após avaliação técnica das amostras apresentadas realizada conforme os critérios da PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO; PREÇOS UNITÁRIOS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS PELO MUNICÍPIO, a(s) amostra(s) foi/foram:

() APROVADA(S) – cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e surtiu(ram) os resultados pretendidos os _____.

(x) REPROVADA(S) – não cumpriu(ram) as especificações exigidas no Edital e não surtiu(ram) os resultados pretendidos conforme justificado nas observações deste Termo o **item 10** _____.

Volta Redonda, 18 de Setembro de 2023.


Jachson Vitorino da P. Vaz
Técnico em Eletrotécnica
CFT-BR-096.910.377-85


Carimbo e assinatura do responsável pela área técnica.

Observações: As luminárias dispostas de led SMD possuem pasta térmica entre as placas, a luminária tem pouca dissipação de calor e conseqüentemente há um ressecamento dessa pasta. Os produtos dispostos nessa configuração tem pouca durabilidade.

Recebido em 19/09 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA
COM O POVO HONESTIDADE E COMPETÊNCIA


Paloma do Nascimento Amorim
Mátrícula: 73706907