



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.063.294/0001-82 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvr.com/hsjb



Processo	Folha
283/21	

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2021

DE: VINÍCIUS

EMPRESA: BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA

PEDIDO:

Prezada, bom dia!

No mercado da indústria de transformadores de média tensão, o prazo de 10 dias para entrega de um equipamento do porte do objeto deste processo licitatório é completamente inexecutável. Ao solicitar a entrega num prazo tão curto, a administração pública está limitando a concorrência, havendo grandes chances de ter um processo deserto ou fracassado, causando prejuízo e retrabalho ao serviço público.

Desta forma, para que haja aderência às condições de mercado, solicito que o prazo de entrega dos equipamentos seja de no mínimo 75 dias após recebimento da nota de empenho.

Certo de sua compreensão, aguardo retorno da solicitação. Grato!

RESPOSTA:


Boa tarde.

Conforme resposta da Assessoria Técnica, o prazo já foi considerado devido a necessidade do setor.

Complementando a resposta, "Caso, eventualmente, seja necessária a prorrogação do prazo de entrega dos produtos, o respectivo requerimento só será apreciado caso esteja devidamente fundamentado e tenha sido protocolado antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido", conforme item 21.5 do Edital.

Volta Redonda, 13 de Dezembro de 2021.

Kamilla Ribeiro S. Telles
Pregoeira – SAH



De: Vinicius Blutrafos <vinicius@blutrafos.com.br> 
Para: kamilla.telles@epdvr.com.br
Cc: Licitações GFE <licitacao@gfe.com.br>
Assunto: Esclarecimento/Solicitação - Pregão nº 57/2021
Parte(s): Baixar todos anexos (em arquivo .zip) 





Processo	Folha
283/21	

Cabeçalhos: [Exibir Todos os Cabeçalhos](#)

Partes alternativas para esta seção:

 [sem nome](#) [text/plain] 0,82 KB 

 Clique em [AQUI](#) para ver o conteúdo HTML em uma janela separada.

 Esta mensagem HTML tem imagens incorporadas a ela. Imagens bloqueadas aparecem desta forma: 
[Clique aqui para EXIBIR as imagens.](#)

Prezada, bom dia!

No mercado da indústria de transformadores de média tensão, o prazo de 10 dias para entrega de um equipamento do porte do objeto deste processo licitatório é completamente inexecutável. Ao solicitar a entrega num prazo tão curto, a administração pública está limitando a concorrência, havendo grandes chances de ter um processo deserto ou fracassado, causando prejuízo e retrabalho ao serviço público.

Desta forma, para que haja aderência às condições de mercado, solicito que o prazo de entrega dos equipamentos seja de no mínimo 75 dias após recebimento da nota de empenho.

Certo de sua compreensão, aguardo retorno da solicitação. Grato!

Razão Social: *BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES LTDA*
CNPJ: 81.317.208/0001-30
Telefone: (47) 3036-3000